

技术参数	
常规特性	
电源电压	DC8~28V
额定功耗	<2W
内部保险	自恢复保险
工作温度	-20℃~50℃
存储温度	-40℃~85℃
工作湿度	5%~90%不结露
工作海拔	<2000 米
外壳尺寸	145MM (长) *90MM (宽) *37MM (高), 以实物为准
安装方式	导轨安装/定位孔固定
测量特性	
交流电流测量误差	典型值 ±1%@50Hz, ±5%@非 50Hz, 正弦波信号
交流电压测量误差	典型值 ±1%@50Hz, ±5%@非 50Hz, 正弦波信号
其他参数测量误差	典型值 ±4.0%@50Hz, 正弦波信号
交流电流分辨率	比例缩放前约为量程的 0.1%
交流电压分辨率	比例缩放前约为量程的 0.1%
电流测量方式	非接触式 (感应式) 测量
电压输入阻抗	>800 Ω/V
输入信号频率	[10Hz*5/分频系数]~400Hz
电流测量过载能力	1.2 倍量程持续; 4.0 倍量程 2 秒
电压测量过载能力	1.2 倍量程持续; 1.5 倍量程 2 秒
隔离 (现场侧与逻辑侧)	>1kV (2.5kV 1min)
隔离 (不同电压通道间)	>1kV
电压等级	最大线电压 AC450V
数据刷新频率	>5Hz/分频系数
RS485 接口特性	
RS485 通信接口	2 线制带 TVS 保护

隔离 (现场侧与逻辑侧)	500V DC
RS485 通讯波特率	默认 9600, N, 8, 1。1200-115200BPS 可修改, N, 8, 1/E, 8, 1/O, 8, 1/N, 8, 2 可修改
RS485 同一网络节点数	最大 32
RS485 工作模式	MODBUS-RTU 从站
支持 MODBUS 功能码	0x03 (读多寄存器); 0x06 (写单寄存器); 0x10 (写多寄存器)。报文请参考调试软件。

注: 以上参数仅适用于频率不小于 50Hz 正弦波, 其他波形和频率可能需要降额使用, 具体请联系本公司。

注意事项

- 只有具备一定的电气知识的操作人员才可以对产品进行接线等其他操作, 如有使用不明的地方, 请咨询本公司。
- 避免在高温、潮湿、粉尘场合使用, 避免阳光直射。
- 保修期限自购买日期起一年内有效, 人为损坏不在保修范围内。
- 使用该产品时, 请自行确认是否符合要求, 对于本产品故障而可能引发机器故障或损失时, 请自行设置后备及安全功能。

模块接线端子定义

端子定义	说明
U	电压测量输入的反相端, 每个通道之间相互隔离, 与接地/RS485 相互隔离。
U*	电压测量输入的同相端, 每个通道之间相互隔离, 与接地/RS485 相互隔离。
V+	模块 DC8-28V 供电电源的正极。与接地/RS485/电压测量输入端相互隔离。
接地	模块的保护接地端, 需可靠接地。
V-	模块 DC8-28V 供电电源的负极。与接地/RS485/电压测量输入端相互隔离。
B-	模块 RS485 通讯的 B- (D-)。与接地/供电电源/电压测量输入端相互隔离。
A+	模块 RS485 通讯的 A+ (D+)。与接地/供电电源/电压测量输入端相互隔离。

模块寄存器定义

MODBUS 寄存器	十进制	说明
0000H (只读)	0	程序版本 (680, 代表 V6.8.0)
0001H (只读)	1	电流量程, 无符号数 (值为 40, 代表 40A)
0002H (只读)	2	电压量程, 无符号数 (值为 450, 代表 450V)
0003H (读写)	3	默认 0001H, 高字节低四位波特率 (范围 0-8), 高字节高三位校验位 (范围 0-3), 高字节最高位为读写寄存器写禁止配置 (此位仅在程序版本 680 及以上可用), 此寄存器写入 C000H 时, 高字节最高位置 1; 写入 8000H 时, 高字节最高位置 0。高字节最高位为 0 时, 可正常操作所有可读写寄存器。低字节为设备地址 (01H-FFH), 00 为广播地址。此寄存器只允许单个寄存器写。 波特率 0-8: 9600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200。 校验位 0-3: N, 8, 1; E, 8, 1; 0, 8, 1; N, 8, 2。
0004H (只读)	4	出厂日期 (高字节年, 低字节月)
0005H (只读)	5	保留

0006H (读写)	6	默认 0005H, 分频系数 (值为 1-5)。工作频率范围=[10Hz*5/分频系数]~400Hz
0007H (读写)	7	高字节测量结果阈值 (原始测量结果小于该数值时直接置 0)。低字节为选频系数, 默认为 30。实际选频系数=(1+选频系数/10), 非特殊情况请勿修改。
0008H (只读)	8	A 通道电流, 无符号数, 单位 0.01A
0009H (只读)	9	B 通道电流, 无符号数, 单位 0.01A
000AH (只读)	10	C 通道电流, 无符号数, 单位 0.01A
000BH (只读)	11	D 通道电流, 无符号数, 单位 0.01A
000CH (只读)	12	A 通道电压, 无符号数, 单位 0.1V
000DH (只读)	13	B 通道电压, 无符号数, 单位 0.1V
000EH (只读)	14	C 通道电压, 无符号数, 单位 0.1V
000FH (只读)	15	D 通道电压, 无符号数, 单位 0.1V
0010H (只读)	16	A 通道视在功率, 无符号数, 单位 0.01kVA
0011H (只读)	17	B 通道视在功率, 无符号数, 单位 0.01kVA
0012H (只读)	18	C 通道视在功率, 无符号数, 单位 0.01kVA
0013H (只读)	19	D 通道视在功率, 无符号数, 单位 0.01kVA
0014H (只读)	20	A 通道有功功率, 有符号数, 单位 0.01kW
0015H (只读)	21	B 通道有功功率, 有符号数, 单位 0.01kW
0016H (只读)	22	C 通道有功功率, 有符号数, 单位 0.01kW
0017H (只读)	23	D 通道有功功率, 有符号数, 单位 0.01kW
0018H (只读)	24	A 通道无功功率, 有符号数, 单位 0.01kVar
0019H (只读)	25	B 通道无功功率, 有符号数, 单位 0.01kVar
001AH (只读)	26	C 通道无功功率, 有符号数, 单位 0.01kVar
001BH (只读)	27	D 通道无功功率, 有符号数, 单位 0.01kVar
001CH (只读)	28	A 通道功率因数, 无符号数, 单位 0.01%
001DH (只读)	29	B 通道功率因数, 无符号数, 单位 0.01%
001EH (只读)	30	C 通道功率因数, 无符号数, 单位 0.01%
001FH (只读)	31	D 通道功率因数, 无符号数, 单位 0.01%
0020H (只读)	32	A 通道电流基波参考频率, 无符号数, 单位 0.1Hz
0021H (只读)	33	B 通道电流基波参考频率, 无符号数, 单位 0.1Hz
0022H (只读)	34	C 通道电流基波参考频率, 无符号数, 单位 0.1Hz
0023H (只读)	35	D 通道电流基波参考频率, 无符号数, 单位 0.1Hz
0024H (只读)	36	A 通道电压基波参考频率, 无符号数, 单位 0.1Hz
0025H (只读)	37	B 通道电压基波参考频率, 无符号数, 单位 0.1Hz
0026H (只读)	38	C 通道电压基波参考频率, 无符号数, 单位 0.1Hz
0027H (只读)	39	D 通道电压基波参考频率, 无符号数, 单位 0.1Hz
0028H (读写)	40	A 通道电流互感器变比 (CT), 无符号数
0029H (读写)	41	B 通道电流互感器变比 (CT), 无符号数
002AH (读写)	42	C 通道电流互感器变比 (CT), 无符号数
002BH (读写)	43	D 通道电流互感器变比 (CT), 无符号数
002CH (读写)	44	A 通道电压互感器变比 (PT), 无符号数

002DH (读写)	45	B 通道电压互感器变比 (PT), 无符号数
002EH (读写)	46	C 通道电压互感器变比 (PT), 无符号数
002FH (读写)	47	D 通道电压互感器变比 (PT), 无符号数
0030H (读写)	48	默认 100, 功率相关参数系数, 无符号数

降额与量程选择说明

1. 测量非阻性负载如电感、电容、电机的电流时, 应按额定电流的 2 倍以上选择量程, 一般可按额定电流的 2 到 5 倍选择量程。
2. 测量阻性负载时, 一般可按额定电流的 1 到 5 倍选择量程。
3. 测量信号小于 10%量程时精度损失较大。若测量的信号过小, 可通过穿线多匝放大测量电流以获得较好精度。
4. 理论最小可测 0.3%量程的信号; 实际应用中, 最小测量信号应不小于 1%量程。
5. 模块不能用于测量直流信号或者含直流分量的信号, 否则测量结果无效。
6. 信号频率小于 25Hz 时, 量程需降额 50%使用。


广州汇点信息科技有限公司

电话: 020-31061805

网址: www.huidkj.com

邮箱: huidian@huidkj.com

地址: 广州市番禺区石楼镇石清公路 78 号 A 栋 215A



HDXXVXXA4GH-D接线图

安全须知：

- 1、接线前务必切断电源，并确认其不带电。
- 2、由具有专业资质的人员进行接线安装。
- 3、所加信号不要超过额定值。
- 4、最高工作海拔2000米。